

№ 9/ _____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАМА

Қарауылкелді а.о.
Актіні толтыру орны

13.02.2024 ж.
Уақыты 10:56

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 06.02.2024 ж. № 9

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманың (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

БАЛЫШОВ КЕНДЕБАЙ БАҚЫТҰЛЫ - Бөлім бастығы
КӨШЕКБАЙ ҚАЙРАТ ЖАЙЫЛХАНҰЛЫ - Аға инженер
АЛМАҒАНБЕТОВ НҰРЛЫБЕК БЕКАРЫСҰЛЫ - Бас маман

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

971240002096, "Ақтөбе облысының білім басқармасы Байғанин ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарауылкелді орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Қарауылкелді орта мектебі, Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді, Құрманғазы (КӨШЕСІ), 98.

5. Тексеру өткізілетін күні 08.02.2024 - 13.02.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Қарауылкелді орта мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 1 "Білім беру ұйымдарына, оқу орындарына қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағы"	Елеулі	Оқушылармен тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі шараларын және өрт туындаған жағдайдағы іс-қимылдарды зерделеу бойынша сабақтар өткізілсін. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 200 - тармағы.; жоюдың мерзімі: 25.03.2024
2	П. 6 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты	Болмашы	Мектептің асханасы, көркем еңбек класы, мектеп

	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы		алды даярлық «ә», «в» кластары кілттерінің қосалқы жиынтығы ғимараттың бірінші қабатындағы кезекші персоналдың (күзет) үй-жайында сақталсын. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 10-тармағы.; жоюдың мерзімі: 25.03.2024
3	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Өрт сигнализация қондырғысы жарамды жұмыс күйге келтірілсін. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 6, 71-тармақтары.; жоюдың мерзімі: 25.03.2024
4	П. 37 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	1-қабаттың баспалдақтарының астындағы қосалқы үй-жай алынып тасталсын, бөгде заттардан тазартылсын. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 24-тармағы, 10 тармақшасы; жоюдың мерзімі: 25.03.2024
5	П. 51 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Мектептегі барлық алғашқы өрт сөндіру құралдарын еденнен 1,5 метрден төмен орналастырылсын. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 18-тармағы, 3-қосымшасының 12-тармағы; жоюдың мерзімі: 25.03.2024
6	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектептің спорт залындағы эвакуациялық шығу жолында пайдаланылатын «Шығу», деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілерін жарамды күйге келтіру. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 35-тармағы.;

			жоюдың мерзімі: 25.03.2024
7	П. 64 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектептің қосымша эвакуациялық шығу есігінің алды басқа заттардан тазартылсын ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 36-тармағы 1-тармақшасы; жоюдың мерзімі: 25.03.2024
8	П. 72 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Мектептің акт залының эвакуациялық жолындағы еденге кілемдерді бекітіп пайдалансын. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 38-тармағы.; жоюдың мерзімі: 25.03.2024
9	П. 75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектептің медициналық кабинетіндегі электр шамының конструкциясында қарастырылған плафонын орнату керек. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86 тармағы, 2 тармақшасы.; жоюдың мерзімі: 25.03.2024
10	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектептің медициналық кабинетіндегі тарату қорабындағы электр сымын сығымдау, дөңкерлеу, балқытып біріктіру арқылы немесе арнайы қысқыштармен жалғансын. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 80-тармағы; жоюдың мерзімі: 25.03.2024
11	П. 120 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Өрт сигнализация қондырғысы жарамды жұмыс күйге келтірілсін. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 64, 65, 67, - тармақтары.; жоюдың мерзімі: 25.03.2024

12	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Өрт автоматикасы жүйесінің төмендегідей құжаттамаларын дайындау керек: - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттары; - техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс регламенті; - техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеудің жоспар-графикі; - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық; - кезекші және қызмет көрсетуші персоналдың, техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуге жауапты адамның лауазымдық нұсқаулықтары; - ұйыммен техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуге арналған шарттың көшірмелері; Кезекшілікті қабылдау-тапсыру және автоматты өрт сигнализациясы жүйесінің техникалық жай-күйі туралы журналы әзірлеп, толтыру керек. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бектілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 70 - тармағы.; жолдың мерзімі: 25.03.2024
13	П. 123 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Өрт автоматикасы қондырғысына техникалық куәландыру жүргізілісін. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бектілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 73, 74 - тармағы.; жолдың мерзімі: 25.03.2024

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан

тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

✓ Кешік - Қойшоңұрова К.М

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

Жеңіс Н. Әмірқасымов

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

✓ Кешік - Қойшоңұрова К.М

« 13 » 02 2024г.

